

ИЗИСКВАНИЯ
към Специалните слботокови системи изграждащи се на територията на УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов“

Поради факта, че се изпълняват поетапно строителните ремонти по съответните отделения и с цел работата и функционирането на специалните слаботокови системи в обща интегрирана система за охрана е необходимо спазването на посочените по долу изисквания към всяка една от тях, а именно:

1.Общи изисквания към апаратурата за Видеонаблюдението:

- 1.1 Да имат минимална резолюция – **мегапикселова HD720p**;
- 1.2 Да имат светлочувствителност върху обекта не по ниска от 0,01Lux;
- 1.3 Да имат функция Smart IR;
- 1.4 Да имат EXIR LED - до 40 метра;
- 1.5 Да е съвместима с оборудване - аналогови записващите устройства, работещи на обекта и да поддържа най-новите протоколи за обработка и предаване на даните HD-TVI;
- 1.6 Записващите устройства да са съвместими с вече изградената система за видеонаблюдение и да поддържат продукта CMS софтуер iVMS 4200;
- 1.7 Да подключват поне 2 SATA HDD диска от 4 TB за съхранение на информация;

2.Общи изисквания към апаратурата за Контрол на достъпа:

- 2.1 Да използват идентификатори с работна честота 125KHz;
- 2.2 Да поддържат WG24/36 и ABA-II протоколи;
- 2.3 Да имат вграден RS-485 интерфейс за комуникация в централен контролер;
- 2.4 Да имат светлинна и звукова сигнализация за текущо състояние;
- 2.5 Да са съвместими с протокол за осъществяване на връзка със съществуваща база данни изградена въз основата на приложение клиент - сървър 701;

3.Общи изисквания към кандидатите:

3.1 Изпълнителите да имат разрешение за допуск за определени стратегически зони съгласно чл.40, ал.1, т.2 и чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС за 2017 на територията на **УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“**.

3.2 Да посочат успешно изпълнени и функциониращи обекта, включващи всички необходими системи за изпълнение на обекта описани по-горе;

3.3 Да предоставят сертификати за преминато обучение от фирмата производител на съответната система;

3.4 Да докажат поне десет годишен опит в поддръжката на системи за сигурност;

3.5 Притежава Удостоверение от Камерата на Строителите в България за пета група – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008 сектор „Строителство“ с класове 41.20;42.11;42.12;42.13;42.21;42.22;42.91;42.99;43.11;43.12;43.13;43.21;43.22.....
... валидно за 2017г.

3.6 Притежава Пълна проектантска правоспособност за изработка и заверка на проекти по специални слаботокови системи

Изготвил:
/ инж. В. Касиянов /