

Тел:/02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268
E-mail : pirogov@pirogov.bg

Изх. №РД-44-1607/26.03.2018 г.

До всички заинтересовани лица,

Във връзка с допуснатата техническа грешка по процедура с предмет: „СМР за компютърен томограф и Клиника по обща клинична патология“ с покана № РД-44-1521/21.03.2018 г. към потенциалните изпълнители по Рамково споразумение №2014-371/01.12.2014 г., Ви уведомяваме за следното разяснение:

В техническата спецификация на Преустройство на помещения за компютърен томограф, Обособена позиция 2 „Нови преградни стени, система Knauf W 115 (3 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard)/ количество по лъчезащитен проект/: конструкция от метални профили; топлоизолация – 60мм мин. вата; 12 см. съществуваща стена“ , да се чете: „Нови преградни стени, система Knauf W 115 (4 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard)/ количество по лъчезащитен проект/: конструкция от метални профили; топлоизолация – 60мм мин. Вата; 12 см. съществуваща стена“

Моля, същото да се коригира в образеца на цената.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕ

/проф. д-р Асен Балтов, д.м./