



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

ДОГОВОР

№ 01-01-108 /14.09.2018.

Днес, 14.09.2018 в гр. София между:

1. „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тотлебен“ №21 представявано от проф. д-р Асен Балтов, д.м., в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

2. "АТАРО КЛИМА" ЕООД, с ЕИК 825305050, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район Северен, бул. Васил Левски № 272, тел.: 906 906, факс: 906 906, представлявано от Христо Атанасов Рогачев в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание утвърден протокол от 14.08.2018 г. на Възложителя и във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на машини за климатизиране за детски операционен блок на V етаж, пропусник и санитарен възел за придружители на IV етаж в Клиника по урология, към "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД“, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема съгласно условията на този договор, да достави, монтира и поддържа необходимите машини за климатизиране за детски операционен блок на V етаж, пропусник и санитарен възел за придружители на IV етаж в Клиника по урология, към „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“, съгласно Техническото предложение на участника (Приложение № 1 към настоящия договор) и Техническата спецификация на Възложителя (Приложение №3 към настоящия договор)

(2) При изпълнението на задължението по горната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт се задължава да спазва изискванията на Техническата спецификация от документацията на Възложителя (Приложение № 3 към настоящия договор) и Техническото и Ценово предложения от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 1 и 2 към настоящия договор).

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият Договор влиза в сила от 14.09.18г. [датата/момента на влизане в сила]

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(2) Срокът на доставка е **60 /шестдесет/ календарни дни** от писмено заявление/заявка за доставка на Възложителя.

Чл. 3 (2) Гаранционен срок на оборудването е **36 /тридесет и шест/ месеца** за Климатизация UPS на производител Daikin и **12 /дванадесет/ месеца** за всичко останало, считано от датата на монтажа му и въвеждането му в експлоатация.

III. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Да изпълнява дейностите по чл. 1 в съответствие с указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискванията на МЗ и приложимото национално и общностно законодателство;
2. Да изпълнява дейностите по чл. 1, като полага дължимата грижа за качественото осъществяването на предмета на договора по най-високите стандарти на професионална компетентност;
3. Писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всяко събитие или факт, които са във връзка с неговата дейност по настоящия договор или които биха могли да имат негативен ефект върху изпълнението на проекта, или които могат да затруднят или забавят изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора;
4. Да заплаща за своя сметка евентуално наложените във връзка с експлоатацията на оборудването и провеждане на дейността с нея имуществени санкции (глоби и др.) от съответните органи и институции.
5. Да заплаща за своя сметка евентуално присъдените от съответните съдебни органи и други институции във връзка с експлоатацията на оборудването, имуществени обезщетения на увредени лица.
6. Да заплаща за своя сметка появилите се дефекти или повреди, в това число при необходимост да осигури друго оборудване.
7. Да направи **1 /едно/ обучение** на персонала за работа с машините.

(2) Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава в срок уговорените възнаграждения;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими му за качественото извършване на услугите по този договор;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи копие от продукти и материали, изгответи по този договор.

Чл. 5. (1) Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на дейностите, възлагани по реда на този договор;



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточнява въпросите, свързани с изпълнението на дейности, възлагани по реда на този договор, при поискване и със съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме предоставеното оборудване в сроковете и условията, уговорени в настоящия договор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите възнаграждения в срок;

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава във всички случаи, при изпълнението на предмета на настоящия договор, да пази доброто име и репутация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва предоставеното му оборудвано по предназначение;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени предаденото оборудване, ако същото създава чести пречки за използването му, повреди и др..

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за доставката, монтирането и инсталирането на оборудването, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Оборудването се доставя, монтира и инсталира на местата за инсталиране, посочени и потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е посочил в офертата си специални условия относно средата на инсталиране, се счита, че такива не са необходими или че те следва да бъде осигурени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уточни подробните, касаещи транспортирането, разполагането и инсталирането на оборудването и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 (пет) дни предварително за точната дата и час, в които той възнамерява да изпълни възложените задачи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава местонахождението на местата за инсталиране след получаване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно ал. 1.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че персоналът, необходим от негова страна е уведомен и ще присъства по време на доставката и инсталирането.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна в местоположението на местата за инсталiranе не по-късно от 5 (пет) дни преди очакваната дата на доставката.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че оборудването, което трябва да се предостави, се придружава от съответната документация, като например ръководства на потребителя, както и от оперативни ръководства или чертежи, които трябва да бъдат достатъчно подробни, така че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители сами или с помощта на съответни специалисти да могат да активират, поддържат, настройват или ремонтират, в зависимост от случая, оборудването и в бъдеще.

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да организира транспортирането и разтоварването на оборудването от транспортните средства в мястото на инсталiranе.

(2) Изпълнителят се задължава да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоките до местата за инсталiranе и има задължението да освободи стоките за износ и или внос, както и да заплати акциз, както за износ така и за внос, и да извърши всички митнически формалности, ако е приложимо.

Чл. 11. (1) Предоставянето на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен протокол.

(2) Успешното завършване на монтажа и инсталацията на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за монтаж и инсталация на оборудването.

V. ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за собствена сметка да поддържа и обслужва оборудването, предмет на договора, в рамките на гаранционния срок на описан в договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването при спазване на условията, описани в съответната техническа документация на оборудването.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по собствено усмотрение да отправя заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на възникната повреда на оборудването. Заявката се отправя писмено (включително и по електронен път) до:

Адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски №272

Факс:

Адрес на електронна поща: sofia@ataro.bg

(2) Заявката трябва да съдържа информацията за: повредата, часа и датата, когато е констатирана и вероятния характер на повредата.

JP

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да реагира и отстрани възникналата повреда в сроковете и условията от Техническото му предложение.

Чл. 14. (1) В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и същите или по – добри характеристики. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички вложени резервни части на оборудването, в рамките на срока на гаранционна поддръжка, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) За изпълнението на дейностите по чл. 1 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 69 942,80 лв. /шестдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 80 ст./ без ДДС или 83 931,36 лева /осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и един лева и 36 ст./ с включен ДДС.

(2) Заплащането на възнаграждението се извършва:

- Окончателно плащане на стойност 100 % /сто процента/ от общата стойност на договора - 69 942,80 лв. /шестдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 80 ст./ без ДДС или 83 931,36 лева /осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и един лева и 36 ст./ с включен ДДС, в срок от 60 /шестдесет/ дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за доставка на всички машини, протокол от монтаж и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване, протокол от преминато обучение на персонала за монтираното оборудване и представяне на оригинална фактура.

Чл. 16. (1) Всички плащания по настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път по следната сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Титуляр: "АТАРО КЛИМА" ЕООД
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG36UNCR76301043991774
SWIFT (BIC) UNCRBGSF

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
2. При виновно неизпълнение на съществено задължение на една от страните по договора, което е неотстранимо или не е отстранено след предупреждение от другата страна, със седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



**„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД**

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

3. С прекратяване на дружеството, консорциума, съответното юридическото лице, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. С изтичане на срока, за който е склучен.

5. При наличие на императивни разпоредби и основания в закона.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. (1) При неизпълнение на която и да е клауза от този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди по общия ред.

(2) При виновно забавяне плащането на уговореното възнаграждение Възложителят дължи неустойка в размер на 0.01 % на ден, но не повече от 1.5 % (едно цяло и пет десети на сто) от размера на сумата на забавеното плащане.

(3) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от сумата по чл. 15, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от сумата по чл.15, ал.1.

(4) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на Договора по чл. 15, ал.1.

(5) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 5 % (пет процента) от сумата по чл. 15, ал.1.

(6) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора.

(7) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(8) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка [IBAN: BG03 CECB 9790 1045 1599 00, BIC: CECBBGSF].

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (две на сто) от предложената обща цена на договора без вкл. ДДС – 1 398,86 лева (хиляда триста деветдесет и осем лева и



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

86 ст.), със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора.

(2) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(3) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(4) Когато Изпълнителят представя Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползвашо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

(5) Гаранцията за изпълнение се внася преди подписване на договора и се освобождава в пълен размер в срок до 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора.

(6) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(7) В случаите по ал. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Изменения и допълнения на договора се извършват в писмена форма при наличието на съгласие на страните по него и в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Чл. 21. (1) Всички съобщения между страните по този договор се извършват в писмена форма.



ПИРОГОВ „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(2) Писмената форма се счита за спазена и когато съобщенията са отправени по факс, електронна поща или чрез лицензиирани/регистрирани пощенски оператори.

Чл. 22. (1). Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:

1. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Лица за контакт: Началник Отдел УНСС

Адрес за контакти: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21

Тел.: 02 9154 575

Адрес на електронна поща: unss@pirogov.bg

2. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Лица за контакт: инж. Васил Ангелов

Адрес за контакти: с.Лозен, Лозенски път №4 , общ. Панчарево

Тел.: 02/962 50 22

Факс:

Адрес на електронна поща: v.angelov@ataro.bg

(2) При промяна на посочените данни всяка от страните е длъжна да уведоми другата незабавно.

(3) В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си за уведомяване, съобщенията из prateni на известния адрес, ще се считат за надлежно из prateni и получени.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. За неуредените от договора въпроси се прилага българското законодателство.

Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор представляват:

1. Приложение №1 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Приложение №2 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Приложение №3 Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Настоящият договор се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
За ВЪЗЛОЖИ с чл.45, ал.5 от ЗОП
Проф. Д-р. Ас

Изпълнителен директор

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
За ИЗПЪЛНИ с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

ОБРАЗЕЦ № 3

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с ип
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане
за детски операционен блок на V етаж, пропусник и санитарен възел за
придружители на IV етаж в Клиника по урология, към „УМБАЛСМ
Н.И.Пирогов“ ЕАД“

От Атаро Клима ЕООД

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК 825305050, представлявано от Христо Атанасов Рогачев

Уважаеми дами и господи,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Нашето предложение е, както следва:

№	Наименование	Производител	Каталожен номер/ идентификационен номер/	Номер от страница в каталога на която е видно изискването на Възложителя
I	Вентилация WC-IV и V етажи			

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

1	Dоставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж (WC помещение-CB#1), комплект с възвратна клапа, гъвкави връзки и крепителни елементи Технически данни: -дебит- V=180 куб.м/ч -напор: 150 Pa	АТЦ	RKA160	чл. 2 от 33ЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП
2	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж (WC помещение CB#2), комплект с възвратна клапа, гъвкави връзки и крепителни елементи Технически данни: -дебит- V=270 куб.м/ч -напор: 150 Pa	АТЦ	RKA160L	чл. 2 от 33ЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП
II	Климатизация UPS			
1	Доставка и монтаж на стаен климатизатор (UPS) само охлаждане сплит система (IU-HW#3(SS*) и OU#3(SS*) Въздухо обработващата част вертикална за високостенен монтаж със следните данни: -охл. мощност (явна) Qs=2800 W -охл. мощност (тотална) Qt= 3500W -лято Външни условия t=35°C -вътрешни условия t=27°C и j=36.4% -дебит на въздуха V=690 куб.м/ч -ниво на звуково налягане 34 db(A) при висока скорост на вентилатора -медни тръби връзки-2x16м, включително ел.връзки между външно и вътрешно тяло, принадлежности, автоматика с дистанционно управление, автоматичен рестарт, монтажни детайли, дренажна помпа с принадлежности, обшивка от поцинкована ламарина (за тръби външен монтаж)	DAIKIN	FTXM35K/RXM35K	
III	Климатизация(КИ#1) - въздушна част			
1	Нагнетателно смукателна камера (КИ#1- операционна) - за външен монтаж(хигиенно изпълнение) , състояща се от: Нагнетателна част -вентилационна шапка за пресен въздух -входяща секция с моторна жалузирана клапа -filtърна секция с панелен филтър G4 и джобен филтър F7 -рекуперативен топлобменник с междинен топлоносител (воден р-р 35% етилен гликол) с кпд.60%, - празна секция -охладителна/отоплителна водна секция	FLAKTGROUP		

чл. 2 от 33ЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

	(поддържаме лято +16,5°C с мерене в нагнетателния въздушовод поддържаме зима +22,0°C С с мерене в нагнетателния въздушовод) комплект с капкоуловител, принадлежности и кондензна вана -нагнетателна вентилаторна секция с центробежен вентилатор тип "plug fan" с инвертор -изходяща секция с джобен филтър F9 Технически данни Нагнетателен вентилатор -дебит- V= 3150 куб.м/ч -свободен напор: 750 Pa Охладителна/отопителна серпантини -скорост в габаритния размер на секцията ≤ 2,5 m/c -охл. мощност(тотална) Q=17 kW -топлинна мощност: Q=18 kW -съпротивление по вода: 30kPa -студоносител: воден р-р етилен гликол 35%-7/12 °C -топлоносител: воден р-р етилен гликол 35%-45/40 °C включително виброустойчива рама,принадлежности, крепителни елементи и монтажни детайли Препоръчителни размери-3700/1300/940 mm тегло-G=900 kg Смукателна част -входяща секция с моторна жалузирана клапа -филтърна секция с панелен филтър G4 -рекуперативен топлобменник с междинен топлоносител (воден р-р 35% етилен гликол) с кпд.60%, - празна секция -смукателна вентилаторна секция с центробежен вентилатор тип "plug fan" с инвертор Технически данни : Нагнетателен вентилатор -дебит- V= 3020 куб.м/ч -свободен напор: 400 Pa включително виброустойчива рама,принадлежности, крепителни елементи и монтажни детайли Препоръчителни размери- 2200/1300/940 mm тегло-G=500 kg			
2	Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител (КИ#1-Н,C) с присъединителен размер 700/450 mm и дължина l=1000 mm Технически данни: -дебит: V= 3150 куб.м/ч -шумозаглушаване: 20db при 250 Hz,	Атаро Клима ЕООД		

чл. 2 от 33ЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от 33ЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от 33ЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirc

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

3	Доставка и монтаж на парен овлажнител (за поддържане на 35% влажност-зима)- операционни -производство на пара 8,0 kg/h -ел. мощност Q=6kW -за дебит въздух V=1400 куб.м/ч включително: табло с автоматика, пароразпределител, тръби до 5м, датчик за влажност, монтажни детайли и принадлежности	HYGROMATIK	
4	Доставка и монтаж на електрически нагревател за монтаж във въздушовод с Nел=2,5KW авт.регулиране включващо: температурен осезател монтиран в операционна и терморегулатор с импулсно регулиране (за регулиране на температурата през лятото)	Атаро Клима ЕООД	чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 /шестдесет/ календарни дни от писмено заявление/заявка за доставка на Възложителя.
2. Ще направим 1/едно/ обучение на персонала за работа с машините
3. Гаранционният срок на оборудването е 36 месеца за позиция 4 и 12 месеца за всичко останало, считано от датата на монтажа му.
** Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 12 месеца.*
4. Заявяваме и се ангажираме да:

Отстраняваме възникнали повреди в срок до 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на уведомление по факс или чрез електронна поща (e-mail) от определените в договора координатори/отговорни лица за възложителя. В случай, че заявката е получена в последния работен ден на седмицата, същата се изпълнява в първия работен ден на следващата седмица.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

Предложените ни са обвързвачи за нас и остават непроменяеми до изтичане на валидност на офертата.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

дата

Име и фамилия

Краско Рачев

Подпись на лицето (и печат)

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

✓

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

✓

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

✓

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

ОБРАЗЕЦ №14

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане
за детски операционен блок на V етаж, пропусник и санитарен възел за
придружители на IV етаж в Клиника по урология, към „УМБАЛСМ
Н.И.Пирогов“ ЕАД“

От Атаро Клима ЕООД, гр. Пловдив, ул. Васил Левски 272, ПК 16, ЕИК: 825305050
чрез

Христо Атанасов Рогачев, гр. Пловдив, ул. Васил Левски 272, ПК 16,
plovdiv@ataro.bg ,

Моля да приемете ценовото ни предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката е 69 942,80 (шестдесет и девет
хиляди деветстотин четирдесет и два лева и осемдесет стотинки) лева без
включено ДДС или 83 931,36 (осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет
и един лева и тридесет и шест стотинки) лева с включено ДДС.

Общата стойност е формирана както следва:

№	Апаратура	Количество	Единична цена в лева без вкл. ДДС	Обща за изпълнение на поръчка лева с вкл. ДДС	
				чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП	чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП
1	2	3	4	5 = 3 * 4	
I Вентилация WC-IV и V етажи					
1	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж (WC помещение-CB#1), комплект с възвратна клапа, гъвкави връзки и крепителни елементи Технически данни:	1.0	294.91	294.91	

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София 1606, р-н „Красенско“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 2111, Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

	-дебит- V=180 куб.м/ч -напор: 150 Pa			
2	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж (WC помещение CB#2), комплект с възвратна клапа, гъвкави връзки и крепителни елементи Технически данни: -дебит- V=270 куб.м/ч -напор: 150 Pa	1.0	315.65	315.65
II	Климатизация UPS			
1	Доставка и монтаж на стаен климатизатор (UPS) само охлажддане сплит система (IU-HW#3(SS*) и OU#3(SS*) Въздухо обработващата част вертикална за високостенен монтаж със следните данни: -охл. мощност (явна) Qs=2800 W -охл. мощност (тотална) Qt= 3500W -лято Външни условия t=35°C -вътрешни условия t=27°C и j=36.4% -дебит на въздуха V=690 куб.м/ч -ниво на звуково налягане 34 db(A) при висока скорост на вентилатора -медни тръби връзки-2x16м, включително ел.връзки между външно и вътрешно тяло, принадлежности, автоматика с дистанционно управление, автоматичен рестарт, монтажни детайли, дренажна помпа с принадлежности, обшивка от поцинкована ламарина (за тръби външен монтаж)	1.0	4242.46	4242.46

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА , чл. 2 от 33ЛД във връзка
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРС счл.45, ал.5 от ЗОП

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

III	Климатизация(КИ#1) - въздушна част			
1	<p>Нагнетателно смукателна камера (КИ#1-операционна) – за външен монтаж(хигиенно изпълнение), състояща се от:</p> <p>Нагнетателна част</p> <ul style="list-style-type: none"> -вентилационна шапка за пресен въздух -входяща секция с моторна жалузирана клапа -филтърна секция с панелен филтър G4 и джобен филтър F7 -рекуперативен топлобменник с междинен топлоносител (воден р-р 35% етилен гликол) с кпд.60%, -празна секция -охладителна/отоплителна водна секция (поддържаме лято +16,5°C с мерене в нагнетателния въздуховод поддържаме зима +22,0°C С с мерене в нагнетателния въздуховод) комплект с капкоуловител, принадлежности и кондензувана -нагнетателна вентилаторна секция с центробежен вентилатор тип "plug fan" с инвертор -изходяща секция с джобен филтър F9 <p>Технически данни</p> <p>Нагнетателен вентилатор</p> <ul style="list-style-type: none"> -дебит- V= 3150 куб.м/ч -свободен напор: 750 Pa <p>Охладителна/отоплителна серпантини</p> <ul style="list-style-type: none"> -скорост в габаритния размер на секцията ≤ 2,5 м/с -охл. мощност(тотална) Q=17 KW -топлинна мощност: Q=18 kW -съпротивление по вода: 30kPa 	1.0	56124.08	56124.00

чл. 2 от 33ЛД във връзка
счл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от 33ЛД във връзка
счл.45, ал.5 от ЗОП

**"ОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

**чл. 2 от 33ЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21. Тел: 02/ 9154 2111; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

	<ul style="list-style-type: none"> -студоносител: воден р-р етилен гликол 35%-7/12 °C -топлоносител: воден р-р етилен гликол 35%-45/40 °C включително виброустойчива рама,принадлежности, крепителни елементи и монтажни детайли Препоръчителни размери- 3700/1300/940 мм тегло-G=900 кг Смукателна част -входяща секция с моторна жалузийна клапа -фильтърна секция с панелен филтър G4 -рекуперативен топлобменник с междинен топлоносител (воден р-р 35% етилен гликол) с кпд.60%, - празна секция -смукателна вентилаторна секция с центробежен вентилатор тип "plug fan" с инвертор <p>Технически данни :</p> <p>Нагнетателен вентилатор</p> <ul style="list-style-type: none"> -дебит- V= 3020 куб.м/ч -свободен напор: 400 Pa включително виброустойчива рама,принадлежности, крепителни елементи и монтажни детайли Препоръчителни размери- 2200/1300/940 мм тегло-G=500 кг 			
2	<p>Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител (КИ#1-Н,C) с присъединителен размер 700/450 мм и дължина l=1000 mm</p> <p>Технически данни:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дебит: V= 3150 куб.м/ч -шум 	2.0	419.00	838.00

**чл. 2 от 33ЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФЕСИОНАЛНА

ЕЧЕНИЕ И СПЕШНА

МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

	250 Hz,				
3	Доставка и монтаж на парен овлажнител (за поддържане на 35% влажност-зима)- операционни -производство на пара 8,0 kg/h -ел. мощност Q=6kW -за дебит въздух V=1400 куб.м/ч включително: табло с автоматика, пароразпределител, тръби до 5м, датчик за влажност, монтажни детайли и принадлежности	2.0	3870.64	7741.28	
4	Доставка и монтаж на електрически нагревател за монтаж във въздуховод с Nel=2,5KW авт.регулиране включващо: температурен осезател монтиран в операционна и терморегулатор с импулсно регулиране (за регулиране на температурата през лятото)	2.0	193.21	386.42	чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с утвърденото от Възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележки:

1. Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

"НОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

2. При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

3. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

11.01.2018 /
дата

Име и фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



София 1606, бул. „Красно село”, 272, тел/факс: 02/ 951 6268

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане
на машини за климатизиране за детски операционен блок на V етаж,
пропусник и санитарен възел за придружители на IV етаж в Клиника по
урология, към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД“

Минимални изисквания и количество за апаратурата:

№	Наименование	Мярка	Количество
I	Вентилация WC-IV и V етажи		
1	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж (WC помещение-CB#1), комплект с възвратна клапа, гъвкави връзки и крепителни елементи Технически данни: -дебит- $V=180$ куб.м/ч -напор: 150 Pa	бр.	1.0
2	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж (WC помещение CB#2), комплект с възвратна клапа, гъвкави връзки и крепителни елементи Технически данни: -дебит- $V=270$ куб.м/ч -напор: 150 Pa	бр.	1.0
II	Климатизация UPS		
1	Доставка и монтаж на стаен климатизатор (UPS) само охлаждане сплит система (IU-HW#3(SS*) и OU#3(SS*) Въздухо обработващата част вертикална за високостенен монтаж със следните данни: -охл. мощност (явна) $Q_s=2800$ W -охл. мощност (тотална) $Q_t=3500$ W -лято Външни условия $t=35^{\circ}\text{C}$ -вътрешни условия $t=27^{\circ}\text{C}$ и $j=36.4\%$ -дебит на въздуха $V=690$ куб.м/ч -ниво на звуково налягане 34 db(A) при висока скорост на вентилатора -медни тръби връзки-2x16м, включително ел.връзки между външно и вътрешно тяло, принадлежности, автоматика с дистанционно управление, автоматичен рестарт, монтажни детайли, дренажна помпа с принадлежности, обшивка от поцинкована ламарина (за тръби външен монтаж)	бр.	1.0
III	Климатизация(КИ#1) - въздушна част		

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



1	<p>Нагнетателно смукателна камера (КИ#1-операционна) – за външен монтаж(хигиенно изпълнение), състояща се от:</p> <p>Нагнетателна част</p> <ul style="list-style-type: none"> -вентилационна шапка за пресен въздух -входяща секция с моторна жалузирана клапа -фильтърна секция с панелен филтър G4 и джобен филтър F7 -рекуперативен топлобменник с междинен топлоносител (воден р-р 35% етилен гликол) с кпд.60%, - празна секция -охладителна/отоплителна водна секция (поддържаме лято +16,5°C с мерене в нагнетателния въздуховод поддържаме зима +22,0°C С с мерене в нагнетателния въздуховод) комплект с капкоуловител, принадлежности и кондензна вана -нагнетателна вентилаторна секция с центробежен вентилатор тип "plug fan" с инвертор -изходяща секция с джобен филтър F9 <p>Технически данни</p> <p>Нагнетателен вентилатор</p> <ul style="list-style-type: none"> -дебит- V= 3150 куб.м/ч -свободен напор: 750 Pa <p>Охладителна/отоплителна серпантини</p> <ul style="list-style-type: none"> -скорост в габаритния размер на секцията ≤ 2,5 м/с -охл.мощност(тотална) Q=17 KW -топлинна мощност: Q=18 kW -съпротивление по вода: 30kPa -студоносител: воден р-р етилен гликол 35%-7/12 °C -топлоносител: воден р-р етилен гликол 35%-45/40 °C <p>включително виброустойчива рама,принадлежности, крепителни елементи и монтажни детайли</p> <p>Препоръчителни размери-3700/1300/940 mm тегло-G=900 кг</p> <p>Смукателна част</p> <ul style="list-style-type: none"> -входяща секция с моторна жалузирана клапа -фильтърна секция с панелен филтър G4 -рекуперативен топлобменник с междинен топлоносител (воден р-р 35% етилен гликол) с кпд.60%, - празна секция -смукателна вентилаторна секция с центробежен вентилатор тип "plug fan" с инвертор <p>Технически данни :</p> <p>Нагнетателен вентилатор</p> <ul style="list-style-type: none"> -дебит- V= 3020 куб.м/ч -свободен напор: 400 Pa <p>включително виброустойчива рама,принадлежности, крепителни елементи и монтажни детайли</p> <p>Препоръчителни размери- 2200/1300/940 mm тегло-G=500 кг</p>	бр.	1.0

2	Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител (КИ#1-Н,С) с присъединителен размер 700/450 mm и дължина l=1000 mm Технически данни: -дебит: V= 3150 куб.м/ч -шумозаглушаване: 20db при 250 Hz,	бр.	2.0
3	Доставка и монтаж на парен овложнител (за поддържане на 35% влажност-зима)-операционни -производство на пара 8,0 kg/h -ел. мощност Q=6kW -за дебит въздух V=1400 куб.м/ч включително: табло с автоматика, пароразпределител, тръби до 5m, датчик за влажност, монтажни детайли и принадлежности	бр.	2.0
4	Доставка и монтаж на електрически нагревател за монтаж във въздуховод с Nel=2,5KW авт.регулиране включващо: температурен осезател монтиран в операционна и терморегулатор с импулсно регулиране (за регулиране на температурата през лятото)	бр.	2.0

- Гаранционен срок на машините не може да бъде по-кратко от 12 месеца.
- Прогнозна стойност 70 000,00lv без вкл. ДДС
- Срокът за изпълнение на поръчката е 60 /шестдесет/ календарни дни от писмено заявление/заявка за доставка на Възложителя.
- 1/едно/ обучение на персонала за работа с машините

/

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

.....
...Михаил Чекалов...

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Михаил Чекалов