

изх.№ РД-44-4850/13.09.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На основание чл. 33 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, Ви уведомяваме за следното разяснение, относно открита процедура с предмет: „**Въвеждане на мерки по енергийна ефективност, ремонтно възстановителни и строително монтажни дейности на сгради в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД**“, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00693-2019-0032:

Въпрос 1:

Моля Възложителят да уточни *открит или закрит* ще бъде монтажа на генераторите, описани в позиции:

Сграда 7 Основен блок с поликлинична част:

VI.2.1. Доставка на регенератор на работно напрежение и работна фаза с мощност 630 kVA - 1 бр.;

VI.2.2. Доставка на регенератор на работно напрежение и работна фаза с мощност 400 kVA - 1 бр.;

Сграда 8 Клиника по вътрешни болести:

V.2.1. Доставка на регенератор на работно напрежение и работна фаза с мощност 630 kVA- 1бр.

Отговор въпрос 1:

Монтажът на регенераторите на работното напрежение и работната фаза в Сграда 7 и Сграда 8 е предвиден да бъде закрит, в близост до главните разпределителни табла на сградите.

Въпрос 2:

Моля Възложителя да уточни *предвидените осветителни тела* къде ще се монтират - на окачен таван или на фасадата на сградата?

Отговор въпрос 2:

Предвидена е подмяна на осветителни тела само във вътрешността на сградите. Всички LED панели с обозначен размер 600 x 600 мм са предвидени за монтаж в



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

растерен окачен таван. Останалите осветители са за открит монтаж в закрити помещения.

Проф. д-р Асен
Изпълнителен дир
на „УМБАЛСМ“

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.