

## РЕШЕНИЕ

№ РД-26-2094/13.11.2019г.

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и резултатите отразени в Протокол № 1 започнат на 8.10.2019 г. и завършен на 21.10.2019 г. и Протокол № 2 започнат на 24.10.2019 г. и завършен на 12.11.2019 г.и Доклад утвърден на 12.11.2019 г. от дейността на Комисия, назначена със назначена със Заповед № РД-26-1868/08.10.2019 г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура с предмет: “Въвеждане на мерки по енергийна ефективност, ремонтно възстановителни и строително монтажни дейности на сгради в “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД “, открита с Решение № РД-26-1628/29.08.2019 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

### РЕШИХ:

**I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ** на допуснатото до участие дружество в горепосочената процедура, както следва:

**На първо място: КОНСОРЦИУМ ПИРОГОВ 2019**, оферта с вх. № 1616-ОП07.10.2019 г. 14,57 ч, с страни в обединението: „ВИ ДЖИ ЕФ ИНЖЕНЕРИНГ“ с ЕИК 175436443 ЕООД, „ВЕНДЕС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 200171957, „НАК ТАЙМ“ ЕООД с ЕИК 040370438, „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“ ЕООД с ЕИК 200970861, ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЕИК 131478565 и ЛИФТКОМ АД с ЕИК 202155371;

**II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ - КОНСОРЦИУМ ПИРОГОВ 2019**, оферта с вх. № 1616-ОП07.10.2019 г. 14,57 ч, с страни в обединението: „ВИ ДЖИ ЕФ ИНЖЕНЕРИНГ“ с ЕИК 175436443 ЕООД, „ВЕНДЕС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 200171957, „НАК ТАЙМ“ ЕООД с ЕИК 040370438, „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“ ЕООД с ЕИК 200970861, ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ ЕООД ЕИК 131478565 и ЛИФТКОМ АД с ЕИК 202155371;

**III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ:** ЕНЕРДЖИ ДЗЗД с оферта вх. № 1617-ОП /07.10.2019 г. ,15,45 ч. със страни в обединението: ВДХ АД с ЕИК 119081953 и КЛИМАТРОНИК ЕООД ЕИК 175340669 с правно основание чл.107, т.2 от ЗОП.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

**Мотиви:** В така предложеният план относно осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти на машини и съоръжения в обекта по част ОВК, липсват конкретно описани превантивни дейности и методи за наблюдение и оценка на състоянието на монтирани вентилационни, климатични и отоплителни съоръжения и инсталации в обекта по време на гаранционния период, като например: Общ оглед, проверка и оценка на състоянието на отделните видове съоръжения на ОВК системите, вентилатори, компресори, вентили, помпи, датчици, въздуховоди, клапи и други подобни;

Проверка и оценка на електрозахранването на входа на централните климатични и вентилационни системи;

Измерване и оценка на налягането на фреоните ниско и високо налягане и температурите в централните климатичните системи, както и съответното обезвъздушаване и/или допълване с фреон;

Почистване и оценка на филтрите на рекуператорните топлообменници;

Проверка и оценка на управляваща и защитна автоматика – датчици и контролери;

Проверка, оценка и при необходимост почистване на топлообменните апарати на външните тела на централните климатични и вентилационни системи;

За целите на реализация на гаранционните отговорности на обекта не са представени/описани подробно и специфично техническия капацитет и необходимите ресурси, технически и професионални възможности за гаранционна поддръжка изискваща аварийен сервиз, ремонт и бърза реакция от дежурни екипи за Асансьорни уредби, ОВК системи и Електрически съоръжения и инсталации.

Към точка 1.3.4.2. Описание и последователност на изпълнение на дейностите по част ОВК има пропуск във връзка със задължителното спазване от Изпълнителя на изискванията на ЗЧАВ и Регламент (ЕС) 517/2014 за флуоросъдържащи парникови газове, касаещи климатичните инсталации

"извършване на монтаж; ремонт; поддръжка или сервизно обслужване; извеждане от експлоатация на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3 кг. флуоросъдържащи парникови газове / на основание чл.176, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

въздух, във връзка с чл.10 § 6 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащи парникови газове/".

В техническото предложение, относно изпълнението на вентилационните и климатични системи за вентилационните камери с рекуперация, не са подадени електрическите параметри на камерите като ел.консумация и инсталирана мощност

В техническото задание и в проектната документация ясно е определено еднозначно, че изискването към изпълнителите е за изграждането та на Система за осигуряване на качествено захранване с регенериране на работна фаза и работен ток.

В обхвата на заданието се изисква доставката и монтажа на Регенератори на работното напрежение и работната фаза с единични работни мощност, в зависимост от конкретната сграда. Съоръженията трябва да гарантират непрекъсваемост и високо качество на доставяната електрическа енергия и да защитават чувствителните съоръжения в сградите.

Няма поставено изрично изискване за осигуряване на резервно захранване, което е общоприето при доставката на всички видове генератори, задвижвани с първично гориво.

Регенераторите на работното напрежение и работната фазаса известни съоръжения, чиято основна функция е именно да подобряват качеството и осигуряват непрекъсваемост в стандартното конвенционално електрическо. Те осигуряват и допълнителни възможности, вкл. висока енергийна ефективност, което съответства изцяло на целите на проекта.

Участникът е представил решение с доставка и монтаж на конвенционални дизел генератори, като възможност за осигуряване на резервно захранване, което никъде не е поставено като изрично изискване в техническото задание. Което ясно говори че участникът не е разбрал заданието и не е оферирал спрямо него. Изискването е да се изгради ситема която да подсигури качество на подаваното електричество което има отношение към работата на болничната апаратура и е изключително важно за нейната работа. Това, което е предложено е система за резервно захранване която няма общо със заданието и не може да изпълни целите а именно да подсигури/ гарантира качество на ел. Захранването.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

В допълнение, сградите на болницата са вече осигурени с външно аварийно захранване чрез дизел генератори и последните не са обект на настоящото задание.

Подробни мотиви са изложени в протокол № 1 започнат на 8.10.2019 г. и завършен на 14.10.2019 г. ,които възприемам напълно.

IV. На основание чл.43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата. V. На основание чл.36 а от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл.36а, ал.3 от ЗОП.

V. На основание чл.36а, ал.1, т.5 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, протоколите и докладът на комисията да се публикуват в профила на купувача, при условията на чл. 36а, ал.3 от ЗОП. VII. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 - 199 от ЗОП - от всеки заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10- дневен срок от получаването му.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията; адрес: гр. София, бул. Витоша № 18; електронна поща: [срсadmin@срс.bg](mailto:срсadmin@срс.bg); интернет адрес: <http://www.срс.бу>.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

1

